



APROB,
ADMITERE/RESPINGERE
INVESTITOR
Universitatii Vasile Alecsandri Bacau

**PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr.....data.....

Privind execuția lucrărilor aferente investiției: „**Racordare la rețeaua electrica de consum camin studentesc nr. 5, construit prin CNI apartinand Universitatii Vasile Alecsandri Bacau- lucrari la instalatia de utilizare**”, lucrări executate în cadrul contractului nr. **16175** din **05.09.2022**, încheiat între executant: **S.C. ENERGOBIT S.A. Cluj Napoca, Sucursala BACAU** și investitor **UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI BACAU** si a autorizatiei de construire nr. **393/22.11.2022**

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: **Bacau, str. Spiru Haret, nr. 8, loc. Bacau, jud. Bacau**
- numar cadastral/ numar topografic-

2. Lucrarile au fost executate in In baza contractului de executie si a proiectului tehnic, incheiat cu **S.C. ENERGOBIT S.A. Cluj Napoca, Sucursala BACAU.**

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada **28.08.2023-31.08.2023**, la amplasamentul obiectivului **UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI BACAU JUD. Bacau**, fiind formată din:

Nume si prenume	Calitatea
1. Druga Ioan- Ciprian	In calitate de președinte
2. Vernica Sorin Gabriel	în calitate de membru – specialist energetica
3. Cosa Maria	în calitate de membru – sef serviciu tehnic
4. Dudeci Dragos	în calitate de membru- administrator patrimoniu
5. Socea Ancuta	în calitate de membru- administrator patrimoniu
6. Stoina Bogdan	în calitate de membru- reprezentant Primaria Bacau
7. Gutic Andrei	în calitate de membru – reprezentant ISC Bacau

în conformitate cu Dispoziția. nr. **297/29.08.2023**

4. Au mai fost prezenți:

Voicu Romica in calitate de executant al ENERGOBIT S.A. Cluj Napoca, Sucursala Bacau

Oghisteanu Andrei in calitate de proiectant al ENERGOBIT S.A. Cluj Napoca, Sucursala Bacau

5. Secretariatul a fost asigurat de:

Ing. Ungureanu Viorica – diriginte de șantier autorizat în domeniile: autorizația ISC nr. 00024387 din 16.09.2011, domeniu de autorizare 9.1 Rețele electrice.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate:

- **Montare si procurare PTAV si priza de pamant**
- **Montare LES 20 KV intre PTAV si MCAV**
- **Montare LES 0,4 KV intre PTAV si camin nou proiectat, camin nr.3 si anexa. biblioteca,**

6.2 Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurărilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal: **NU A FOST CAZUL;**

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevazute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor, cuprinse în lista anexă nr. 2 la prezentul proces-verbal : **NU A FOST CAZUL;**

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele : **NU A FOST CAZUL**;

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: **421.697,19 lei (fără TVA) - 501.819,66 lei (cu TVA), din care C+M : 215.583,19 lei (fără TVA) - 256.544,00 lei (cu TVA)**

6.6. Perioada de garanție a lucrărilor este în conformitate cu prevederile art. 7, alin (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare, adică :

- **2 ani pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță D, redusă;**

6.7 Alte constatări: se constată că lucrările respectă prevederile:

- proiectului tehnic **PTh nr. 6/2022**

- avizului de securitate la incendiu

- au fost întocmite referatele proiectantului, și a dirigintilor pe specialități.

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

ADMITEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

8. Comisia motivează decizia luată prin:

- Respectarea prevederilor proiectului tehnic și existența înregistrărilor de calitate la cartea tehnică a construcției.
- S-au făcut verificări în teren cât și studiind cartea tehnică;
- Calitatea lucrărilor este însoțită de factorii implicați în procesul tehnologic.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

Urmărirea comportării în exploatare a instalației, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a instrucțiunilor elaborate de proiectant.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file a fost încheiat astăzi la locul: **BACAU, STR. SPIRU HARET, NR. 8, JUD. BACAU**, în 6 (șase) exemplare.

11. Alte mențiuni: **NU ESTE CAZUL**

COMISIA DE RECEPTIE:

Numele și prenumele

Semnatura

PREȘEDINTE:

1. Druga Ioan- Ciprian

MEMBRI:

2. Vernica Sorin Gabriel

3. Cosa Maria

4. Dudeci Dragos

5. Socea Ancuta

6. Stoina Bogdan

7. Gutic Andrei

SECRETAR COMISIE DE RECEPTIE :

Ing. Viorica Ungureanu

INVITATI :

Voicu Romica

Oghisteanu Andrei

