


APROB ADMITEREA /RESPINGEREA RECEPTIEI  
BENEFICIAR/INVESTITOR: CONSILIUL JUDETEAN BACAU  
Presedinte Valentin IVANCEA



**PROCES - VERBAL DE RECEPTIE**  
**la terminarea lucrărilor**  
Nr. 27/198 din 10.10.2023

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției :

LUCRARI DE AMENAJARE DE URGENTA A ETAJELOR 4 SI 5 AFERENTE CLADIRII SPITAL MUNICIPAL BACAU, in scopul ASIGURARII ASISTENTEI MEDICALE IN CONTEXTUL EPIDEMIOLOGIC COVID 19- REGIM DE URGENTA - categoria de importanta B - deosebita;

Lucrările au fost executate în cadrul contractului nr. 68926/21.04.2020 încheiat între : ASOCIEREA MUNICIPIUL BACAU si JUDETUL BACAU, respectiv SC SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S .A.;

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: JUDETUL BACAU, MUNICIPIUL BACAU, STRADA CALEA MARASESTI NR. 20B ;

- număr cadastral/număr topografic: 73549;

- număr carte funciară: 73549;

2. . Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 60/21.04.2020 , eliberată de PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU la data de 21.04.2020 , cu valabilitate până la data: 22.04.2023;

3. Comisia de recepție, desemnata prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Bacau, nr. 575/14.06.2023 și-a desfășurat activitatea de la data: 15.06.2023, până la data: 10.10.2023, fiind formată din:

1. Președinte: ing. SCUTARU GEORGE CRISTINEL – reprezentant al C J BACAU

Membri(nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat):

2. ing. BAISAN GENON – specialist , C J BACAU

3. ing. PAHOLNISCHI RODICA – specialist, C J BACAU

4. ing. IONESI MIHAELA- specialist , MUNICIPIUL BACAU

5. ing. STRUGARU ROMULUS - reprezentant I J C BACAU

6. capitan BOCANCEA TIBERIU- reprezentant ISUJ BACAU

7. ing. STOINA IOAN BOGDAN- reprezentant emitent autorizatie de construire, Primaria Municipiului Bacau;

4. Au mai fost prezenți (nume și prenume, calitatea, semnătura):

---

1. executant: ing. ZAHARIA NICOLAE – SC SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE SA BACAU

---

2. proiectant: arh. POPAESCU SILVIU - SC POPAESCU & CO

---

3. locotenent BURSUC SORIN- reprezentant ISUJ BACAU

---

5. Secretariatul a fost asigurat de ing. GAVRILA GICA - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile: 2.1,2.2,2.3,2.4;3.1,3.2,3.3;6; autorizație nr. 00016262/2010;

**6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:**

*A fost întocmit proces verbal de recepție parțială nr. 551483/05.08.2020 , anexat prezentului proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.*

**6.1. Capacități fizice realizate:**

Amenajare spații la parter, pentru primire și triaj; punerea în funcțiune a centralelor de tratat aer la etaj 2; amenajarea a 57 de saloane (cu grupuri sanitare proprii) pentru pacienți confirmați necritici la etaj 4 , pe structura existentă; amenajarea a 37 de saloane (cu grupuri sanitare proprii) pentru pacienți confirmați critici;

Amenajarea circulațiilor verticale : punere în funcțiune și autorizare 7 lifturi ; scara interioară din beton armat de la subsol la etajul 5; amenajare 4 scări exterioare metalice , pentru evacuare de incendiu.

Reparații la acoperișul tip terasă; Completarea închiderilor exterioare; Compartimentări ușoare din gipscarton pe structura metalică;

Finisaje interioare : pardoseli din covor PVC (tarket); reparații la tencuieli și refacere glet și zugrăveli speciale antibactericide și antimicrobiene lavabile la pereți; placaje cu PVC, tapet PVC; tavane din gipscarton în saloane și tip casetat pe holuri;

Instalații de gaze/fluide medicale; Instalații termice; instalații de ventilare; instalații sanitare –inclusiv montare rezervor de consum în exterior clădire și rezervă de incendiu cu instalații de stingere a incendiilor; instalații electrice de curenți tari – inclusiv grup generator de rezervă și instalații de curenți slabi; Bransament nou la rețeaua publică de apă ; Racord nou la rețeaua publică de canalizare; Sistem de desfumare.

**6.2.** Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces – verbal: *NU ESTE CAZUL*

**6.3.** Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces – verbal: *NU ESTE CAZUL*;

**6.4.** Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele: *NU ESTE CAZUL*;

---

**6.5.** Valoarea finală a lucrărilor executate este de:

TOTAL: 7.882.043,69 lei fara TVA, respectiv 9.379.631,99 lei cu TVA

din care C+M: 6.734.130,30 lei fara TVA, respectiv 8.013.615,06 lei cu TVA

**6.6.** Perioada de garanție: 36 LUNI .

**6.7.** Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de



construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): **NU ESTE CAZUL**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție **decide**:

- admiterea recepției la terminarea lucrărilor;
- respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

- au fost respectate prevederile din autorizația de construire, avizele și acordurile impuse;
- au fost finalizate toate lucrările prevăzute în contractul de lucrări și documentația tehnică;
- a fost prezentată adeverința eliberată de IJC BACAU pentru plata cotelor legale;
- au fost prezentate referatele pe specialități elaborate de către proiectant și dirigintii de șantier;
- au fost verificate documentele din componenta cartii tehnice a construcției;

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: exploatarea conform instrucțiunilor emise de proiectant și în conformitate cu prevederile normativului P130/1999;

10. Prezentul proces - verbal, conținând 3 fișe și 1 anexă cu 3 fișe numerotate (*proces verbal de recepție parțială nr. 551483/05.08.2020*), cu un total de 6 fișe, a fost încheiat astăzi ..... 10.10.2023 , în 6 exemplare.

11. Alte mențiuni :

#### COMISIA DE RECEPȚIE:

Președinte:

1. ing. SCUTARU GEORGE CRISTINEL - 

Membri:

2. ing. BAISAN GENON - 

3. ing. PAHOLNISCHI RODICA - 

4. ing. IONESI MIHAELA - 

5. ing. STRUGARU ROMULUS - 

6. capitan BOCANCEA TIBERIU - 

7. ing. STOINA IOAN BOGDAN - 

Secretar - ing. GAVRILA GICA - 

INVITATI :

1. executant: ing. ZAHARIA NICOLAE - 

2. proiectant: arh. POPAESCU SILVIU - 

3. reprezentant ISUJ BACAU lt. BURSUC SORIN - 

